



- R1**
- 2,5 cm Hőszigetelő vakolat
 - 38 cm Mátratherm/D 38 vagy 38 NF típusú kerámia falazóelem (ábrázolva: Mátratherm/D 38 NF)
 - 1 cm Belső vakolat

- R2**
- 2 cm Padlóburkolat
 - 6 cm Aljzatbeton
 - 1 rtg Technológiai szigetelés
 - 4 cm Úszatóréteg
 - 17 cm Helyszíni felbeton
 - 5 cm LEIER előregyártott kéregpanel
 - 1 cm Belső vakolat

Rabic hálórősítés a koszorúelem előtt

LEIER K-10 koszorúelem
10x22x50

Min. 1 cm-es habarcságyazat

A bemutatott rajz a szerkezeti kialakítás egy lehetséges változatát ábázolja. A tervezett szerkezeteket minden esetben méretezendők, kialakításuk a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai, stb.) megfelelő legyen!

RAJZSZÁM.

P-02-b

LÉPTÉK:

M=1:10

DÁTUM:

2007. április

KÜLSŐ FAL ÉS FÖDÉM CSATLAKOZÁSA

KÉREGPANELES FÖDÉMNÉL, KOSZORÚTÉGLÁVAL,
HABARCSBA ÜLTETETT KÉREGPANEL ESETÉN