
9028 Győr, Fehérvári út 75.
T.: 96/411-208 ◦ Fax: 96/412-086
3200 Gyöngyös, Déli külhatár út 1.
T.: 37/507-270 ◦ Fax: 37/314-921

ALKALMAZÁSTECHNIKA v. 4.0

05.44. Tetőfelújítás. Egyenes rétegrendű nem járható melegtető. Attika részlete. Expandált PS hab utólagos hőszigetelés.



A tető javasolt rétegrendje

16-32 mm mosott kavics leterhelő réteg
(legalább 5 cm)
Polipropilén filc elválasztó réteg
Műanyag lemez csapadékvíz elleni szigetelés
(a széleken mechanikai rögzítéssel)
Alátét-elválasztó polipropilén filcréteg
(gőznyomást kiegyenlítő)
AUSTROTHERM AT-N 100 LK lejtésképző hőszigetelés (min. 2,5% lejtéssel))
Meglévő csapadékvíz elleni szigetelés
(szükség szerint perforálva)
Meglévő hőszigetelés
Meglévő párazáró réteg
Előregyártott vasbeton gerendás födém
Belső mennyezeti vakolat

Rétegrendi javaslat lábazaton

Műanyag lemez csapadékvíz elleni szigetelés
Polipropilén filc elválasztó réteg
AUSTROTHERM AT-N 100 hőszigetelés (mechanikai rögzítéssel)
Falazott téglafal attika (illetve koszorú előtt kiegészítő hőszigetelés)
AUSTROTHERM AT-H 80 hőszigetelés
Homlokzati bevonatrendszer